


## Begane grond

1 : 50




## 1e verdieping

1 : 50

### ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact. pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkertje in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkertje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Drukknop
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- RM Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, 1-polig, met ingebouwde signaallamp, scene schakelaar "ALLES UIT" free@home
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig met ingebouwde signaallamp
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Sturing naar wp (rbe)
- Buitenvoeler (N-NO zijde schaduwrijk)
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis
- Wandcontactdoos, perilex. mv 230V. WP 400V
- Omvormer PV-installatie
- PV-paneel
  aantal en positie PV panelen locatie specifiek
  extra PV-panelen vallen onder aanvullende maatregelen om te voldoen aan de BENG-eisen

### CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- hwa hemelwaterafvoer - posities zie blokoverzicht
- buitenkraan vorstvrij
- opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat
- opstelplaats verdeler-/voorverwarming
- verwarmingselement in badkamer electrisch

### VENTILATIE INSTALLATIE

- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
- toevoerpunt mechanische ventilatie wand

### RENVOOI GEVEL

- A susrooster
- V ventilatierooster
- S screen

### BOUWKUNDIG RENVOOI

- Kruipluik
- Entree symbool
- betonwanden
  - langsgevel 90 mm
  - kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm
- isolatie 160 mm
- metselwerk 100 mm
- gasbeton 70/100 mm
- ongeïsoleerde lichte scheidingswand 100 mm
- geïsoleerde lichte scheidingswand 100 mm
- HSB-wand, 118mm
- dakpakket
- ribbenvloer 350 mm
- betonvloer 200 mm
- dekvloer 70 mm
- wandtegelwerk vlgs. technische omschrijving

Draairichting
Volgens DIN norm
R
L

* Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren

### RENVOOI BEGLAZING

- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
- beglazing dubbel isolerend
- beglazing triple isolerend*
- beglazing dubbel isolerend, veiligheidsglas
- beglazing triple isolerend, veiligheidsglas*
- M beglazing, matglas
- beglazing, brandwerend
- beglazing, geluidswerend
- beglazing, zonwerend*

*deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan de BENG-eisen

### OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine

| Wijziging nr. | Wijziging datum | Wijziging omschrijving |
|---|---|---|

Projectnaam: 20 woningen Tuindershof Zuid, fase 5
Projectlocatie: Pijnacker
Projectnr.: G.105738 / 07500.270

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV
Architect: Van Manen Architecten
Projectfase: Verkooptekening
Onderwerp: **BG_1e**
**Blok A**

heijmans Woningbouw
Graafsebaan 65 Postbus 171 T 073 - 543 51 11
5248 JT Rosmalen 5240 AD Rosmalen F 073 - 543 51 51

Formaat: A0
Schaal: 1:50
Datum: 12-05-2022
Getek.: VDB

VK-1.010-A

BIM 360:/07500.270 Tuindershof fase 5/TZP_Blok-ABCD_BWK_VDB_GEV.rvt